

**T.C.**  
**BOZÜYÜK KAYMAKAMLIĞI**  
**İlçe Sağlık Müdürlüğü**

**KARAR NO: 2021/26**

**KARAR TARİHİ:29/04/2021**

**HIFZISSIHA MECLİS KARARI**

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi Kaymakam Hasan YAMAN'ın Başkanlığı'nda 29/04/2021 tarihinde Belediye Başkanı M. Talat BAKKALCIOĞLU, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Büşra ÖZMEN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut DEMİR, İlçe Tarım ve Orman Müdür V. İsmail AKSU, Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İlhan ZENCİRCİ, Serbest Eczacı Muharrem Can PERİ'nin iştiraki ile toplandı.

1-) Sağlık Bakanlığının 21.04.2006 tarih ve 5441 sayılı yazısında ekli Su Kaynaklı Hastalıkların Önlenmesi, Kontrol Edilmesi ve Acil Müdahalesiyle ilgili hazırlanan Eylem Planında belirtildiği üzere Belediye Başkanlığı'nca içme ve kullanma sularının 0,2-0,5 ppm seviyesinde serbest bakiye klor olacak şekilde düzenli olarak dezenfeksiyonunun sağlanması, bu nedenle otomatik klorlama cihazlarının günün 24 saatinde mutlaka çalışır durumda bulundurulması, arızalanan cihazların ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak tamiri yoluna gidilmesi ve konu ile ilgili önlemlerin ihmal edilmeden Belediye Başkanlığınca alınmasına,

2-) İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrasında "İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması sağlanır. Klorlamada bu düzeyin sağlanamaması durumunda mahalli idare tarafından ara klorlama ünitesi yaptırılır. Deprem ve sel gibi olağanüstü durumlar ile kaynak, depo ve şebeke sistemi gibi su yapılarında oluşan arızalanmalara bağlı olarak yapılan su kesintilerinde şebekenin en uç noktasında serbest klor düzeyi en fazla 1.0 mg/L olacak şekilde klorlama yapılabilir. İçme-kullanma suyunda dezenfeksiyon etkinliğinin denetlenmesi amacıyla, serbest klor ölçümleri suyun mahallinde her gün yapılır" ibaresi yer aldığından konu ile ilgili Belediye Başkanlığınca gerekli tedbirlerin alınmasına,

3-) İlçemiz genelinde her gün değişik noktalardan bakiye klor ölçümü yapılmasına,

4-) 2021 yılında İlçemiz merkez ve bağlı köylerden kontrol izlemesi ve denetim izlemesiyle amacıyla su numunesi alınarak analizlerinin yaptırılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

**BAŞKAN**  
Hasan YAMAN  
Kaymakam

**ÜYE**  
M. Talat BAKKALCIOĞLU  
Belediye Başkanı

**ÜYE**  
Dr. Büşra ÖZMEN  
İlçe Sağlık Müdürü

**ÜYE**  
Mahmut DEMİR  
İlçe Milli Eğitim Müdürü

**ÜYE**  
İsmail AKSU  
İlçe Tarım ve Orman  
Müdür V.

**ÜYE**  
Op.Dr. İlhan ZENCİRCİ  
Bozüyük Devlet Hastanesi  
Başhekimi

**ÜYE**  
Muharrem Can PERİ  
Serbest Eczacı